



MINISTERO dell'ISTRUZIONE

I. C. VIA ORMEA

Via Ormea, 6 ☎ 0661568456 📠 0661569749

00166 ROMA – XXVI° Distretto – XIII° Municipio

C.M. RMIC8G200T – C.F. 97715090581

[www.icviaormea.edu.it](http://www.icviaormea.edu.it) ✉ [rmic8g200t@istruzione.it](mailto:rmic8g200t@istruzione.it) ✉ [rmic8g200t@pec.istruzione.it](mailto:rmic8g200t@pec.istruzione.it)

COMUNICAZIONE DOCENTI N. 45

COMUNICAZIONE ATA N. 31

Al personale docente incaricato

*ins. S- Nobili- ins. P. Nobili - ins. Fois – ins. Pisano*

Al personale ata incaricato

*Sig.ra Silenzi - Sig.ra Palmerini - Sig.ra Tysserand-*

*Sig.ra Benedetti - Sig.ra Cavaliere - Sig.ra Manieri - Sig.ra Cordaro*

*Sig.ra Quattrocioche - Sig.ra Raucci - Sig.ra De Simone*

*Sig.ra Varriale – Sig.ra Viola*

Tutti i plessi

**OGGETTO: tenuta registri antincendio - controlli periodici**

Si ricorda al personale in indirizzo l'assoluta necessità dei controlli periodici da annotare nel Registro dei controlli periodici delle misure antincendio del proprio plesso:

estintori a polvere e a CO2 (*controllo settimanale*)

idranti e naspi (*controllo settimanale*)

segnale acustico di allarme (*controllo settimanale*)

quadri elettrici e illuminazione di emergenza (*controllo settimanale*)

vie e uscite di emergenza (*controllo giornaliero*)

porte tagliafuoco (*controllo giornaliero*)

salvavita (*controllo mensile*)

Le eventuali risultanze negative dei controlli vanno comunicate immediatamente all'Ufficio Amministrazione (*sig.ra Barbara Palmerini*) tramite apposita scheda di segnalazione.

Roma, 05/10/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Russo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)