



MINISTERO dell'ISTRUZIONE

I. C. VIA ORMEA

Via Ormea, 6 ☎ 0661568456 📠 0661569749

00166 ROMA – XXVI° Distretto – XIII° Municipio

C.M. RMIC8G200T – C.F. 97715090581

www.icviaormea.edu.it ✉ rmic8g200t@istruzione.it ✉ rmic8g200t@pec.istruzione.it

COMUNICAZIONE DOCENTI N. 106

COMUNICAZIONE ATA N. 89

Al personale docente incaricato

Ins. S. Nobili- Ins. M. L. Fioriti - Ins. S. Pisano

Al personale ata incaricato

Sig.ra T. Silenzi - Sig.ra B. Palmerini - Sig.ra F. Tysserand

Sig.ra S. Benedetti - Sig.ra M. Cavaliere - Sig.ra F. Giusto

Sig.ra C. Cordaro - Sig.ra F. Quattrociocche - Sig.ra C. Raucci

Sig.ra C. De Simone - Sig. A. Raucci - Sig.ra A. Varriale

Sig.ra P. Viola - - Sig.ra M. Napolitano – Sig.ra L. Smiroldo

Sig.ra A. L. Gutierrez Encalda - Sig.ra S. Mengarelli

Tutti i plessi

OGGETTO: tenuta registri antincendio - controlli periodici

Si ricorda al personale in indirizzo l'assoluta necessità dei controlli periodici da annotare nel Registro dei controlli periodici delle misure antincendio del proprio plesso:

estintori a polvere e a CO2 (*controllo settimanale*)

idranti e naspi (*controllo settimanale*)

segnale acustico di allarme (*controllo settimanale*)

quadri elettrici e illuminazione di emergenza (*controllo settimanale*)

vie e uscite di emergenza (*controllo giornaliero*)

porte tagliafuoco (*controllo giornaliero*)

salvavita (*controllo mensile*)

Le eventuali risultanze negative dei controlli vanno comunicate immediatamente all'Ufficio Amministrazione (*sig.ra Barbara Palmerini*) tramite apposita scheda di segnalazione.

Roma, 27/01/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Russo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,co.2,D.lgs.39/93)