



**MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO**  
**I. C. VIA ORMEA**

Via Ormea, 6 ☎ 0661568456 📠 0661569749  
00166 ROMA – XXVI° Distretto – XIII° Municipio  
C.M. RMIC8G200T – C.F. 97715090581

[www.icviaormea.edu.it](http://www.icviaormea.edu.it) ✉ [rmic8g200t@istruzione.it](mailto:rmic8g200t@istruzione.it) ✉ [rmic8g200t@pec.istruzione.it](mailto:rmic8g200t@pec.istruzione.it)

COMUNICAZIONE N.85

COMUNICAZIONE N.90

Al personale docente incaricato

*Ins. S. Nobili- Ins. M. L. Fioriti - Ins. S. Pisano*

Al personale ata incaricato

*Sig.ra T. Silenzi - Sig.ra B. Palmerini - Sig.ra F. Tysserand - Sig.ra M. Cavaliere*

*Sig.ra F. Giusto - Sig.ra C. Cordaro - Sig.ra F. Quattrocioche - Sig.ra C. Raucci*

*Sig.ra C. De Simone - Sig.ra A. Varriale - Sig.ra P. Viola - Sig.ra M. Napolitano*

*Sig.ra A. L. Gutierrez Encalda - Sig.ra S. Mengarelli Sig.ra L. Abruzzese*

Tutti i plessi

**OGGETTO: tenuta registri antincendio - controlli periodici**

Si ricorda al personale in indirizzo l'assoluta necessità dei controlli periodici da annotare nel Registro dei controlli periodici delle misure antincendio del proprio plesso:

- estintori a polvere e a CO2 (controllo settimanale)
- idranti e naspi (controllo settimanale)
- segnale acustico di allarme (controllo settimanale)
- quadri elettrici e illuminazione di emergenza (controllo settimanale)
- vie e uscite di emergenza (controllo giornaliero)
- porte antipanico e tagliafuoco (controllo giornaliero)
- salvavita (controllo mensile)

Le eventuali risultanze negative dei controlli vanno comunicate immediatamente all'Ufficio Amministrazione (*sig.ra Barbara Palmerini*) tramite apposita scheda di segnalazione.

Roma, 16/01/2023

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Giuseppe Russo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)